

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«08» июня 2023 г., 52230061000203548243



ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по Городецкому району Нижегородской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«30» июня 2023 г., 14 час. 00 мин. № 2306/526-52/44-П/АВП

(дата и время составления акта)

Нижегородская область, Городецкий район, с. Воронино, д. 30

(место составления акта)

Акт выездной проверки плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «08» июня 2023 г., № 2306/526-52/44-П/РВП, учетный номер проверки 52230061000203548243.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Тутубалин Денис Романович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Городецкому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Нижегородская область, Городецкий район, с. Воронино, д. 30

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Государственное бюджетное учреждение «Городецкий психоневрологический интернат» ИНН 5248004144, адрес регистрации юридического лица: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников, д. 7

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «19» июня 2023 года, 08 час. 00 мин.

по «30» июня 2023 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с "___" _____ г., ___ час. ___ мин. по "___" _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

78 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр (за исключением жилых помещений в жилых домах)

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «19» июня 2023 года, 08 час. 00 мин.

по «30» июня 2023 года, 14 час. 00 мин.

по месту: Нижегородская область, Городецкий район, с. Воронино, д. 30

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра (за исключением жилых помещений в жилых домах) от 30.06.2023 б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Распорядительные документы: 1) Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки;

2. По выполнению обязательных требований пожарной безопасности: 1) Документы, подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке; 2) Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения); 3) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 4) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности, документы, подтверждающие обучение дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности; 5) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации; 6) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек); 7) Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах; 8) Документы, подтверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, а также соответствующий акт проведенных работ; 9) Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (паспорта, проекты, акты испытаний и т.п.); 10) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, а также инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты; 11) Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации; 12) Паспорта на огнетушители; 13) Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного

покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения; 14) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем информации о результатах (при наличии соответствующих систем, оборудования, средств обеспечения пожарной безопасности): - проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре; - проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности; - проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре; - проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений; - проведения проверок в части водоотдачи, а также исправности, своевременного обслуживания и ремонта наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения; - проведения проверок укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами и о датах пережатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также проверок состояния водокольцевых катушек; - проведения проверок исправности и работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно); - периодичности осмотра, учета наличия, и сроков перезарядки огнетушителей.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. При проведении выездной проверки установлено:

- Нарушенное обязательное требование:**
Складское помещение (продуктовый склад №1 на 1-м этаже 1-го корпуса) категории по пожарной и взрывопожарной опасности В2 не оборудовано сертифицированной противопожарной дверью 2-го типа
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14* табл. 1., табл. 2 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»
- Нарушенное обязательное требование:**
Складское помещение (продуктовый склад №2 на 1-м этаже 1-го корпуса) категории по пожарной и взрывопожарной опасности В2 не оборудовано сертифицированной противопожарной дверью 2-го типа
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14* табл. 1., табл. 2 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»
- Нарушенное обязательное требование:**
Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2013 блока (складские помещения расположенные на 2-м этаже 1-го корпуса)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
ст. 4, ст. 6, ст. 54, 83, 84, 103 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.1.2 свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»
- Нарушенное обязательное требование:**
Расположенное в подвале складское помещение категории В2 по пожарной и взрывопожарной опасности не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
ст. 4, ст. 6, ст. 54, 83, 84, 103 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; табл. 5.1 п. 48 свода правил №486 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; прил. А, табл. А.3, п. 5.1 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра (за исключением жилых помещений в жилых домах) от 30.06.2023 б/н
2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (Нижегородская область, Городецкий район, с. Воронино, д. 30)
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами

органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (Нижегородская область, Городецкий район, с. Воронино, д. 30)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Городецкому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору) Тутубалин Денис Романович
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DD062EBECD2A397D6C51EAD6D918CD0E
Владелец: Тутубалин Денис Романович
Действителен с 22.05.2023 по 14.08.2024

подпись

Тутубалин Денис Романович - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Городецкому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору), телефон: 8(83161)9-33-19, e-mail: s.sevastyanov@52.mchs.gov.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты)*, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

