



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, Факс: (831) 431-82-41
E-mail: volok@gosnadzor.ru, http://www.volok.gosnadzor.ru

31 августа 2018 г

г. Городец, ул. Речников, 7

(дата составления предписания)

14-00

(место составления предписания)

(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ N пр-1276/18/П

Нами (комиссией в составе): Старшим государственным инспектором Морозовым Юрием Викторовичем, государственным инспектором отдела по надзору за электростанциями, электрическими сетями и ГТС Пастушенковым Александром Павловичем
(должность, ФИО, уполномоченного выдавать предписание)

На основании распоряжения распоряжения и.о. заместителя руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора Зосимова Е.А. от 17 июля 2018 года № пр-1276/18
(дата, номер распоряжения, наименование территориального органа издавшего распоряжение о проведении проверочного мероприятия)

о проведении плановой выездной проверки

(наименование проверки)

в период с 20.08.2018 г по 31.08.2018.

на основании акта проверки: № пр-1276/18/А от 31.08.2018

(дата, номер акта проверки)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401, Государственному бюджетному учреждению «Городецкий ПНИ» (ГБУ «Городецкий ПНИ») ОГРН 1025201676169, ИНН 5248004144
(наименование юридического лица, место нахождения (адрес), индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ИНН, ОГРН)

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Не исправен аварийный источник питания освещения кабины лифта в случае прекращения питания рабочего освещения.	Пункт 1.6 Прилож. 1 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824.	30.10.2018
2	Не в полной мере обеспечена безопасность выполнения работ персоналом в машинном помещении (неисправна и не заперта на засов крышка).	пункт 1.20. Приложения 1 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) , утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824,	30.10.2018
3	В должностной инструкции ответственного за электрохозяйство дополнительно указать права и ответственность.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) Утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.2003. ПТЭЭП п. 1.2.6.	30.09.2018г
4	Пересмотреть схемы электроснабжения (периодичность не реже 1 раза в 2 года).	ПТЭЭП п. 1.2.6.	31.10.2018г
5	Количественный состав ПДК по аттестации электротехнического и электротехнологического персонала привести в соответствие с требованиями Правил (не менее пяти человек (ИТР) аттестованных по электробезопасности).	ПТЭЭП п. 1.4.30.	31.10.2018г
6	На территории предприятия пронумеровать опоры ВЛ.	ПТЭЭП п. 2.3.11.	31.10.2018г
7	Во всех эл. щитовых повесить схемы электроснабжения, на эл. щитах указать наименование присоединенного оборудования, номинальное значение плавких вставок; установить калиброванные предохранители.	ПТЭЭП п. 2.2.20.	31.10.2018г
8	В ВРУ на КЛ повесить бирки с необходимыми данными (марка кабеля, сечение, напряжение).	ПТЭЭП п. 2.4.5.	31.12.2018г
9	Обозначить места ввода заземляющих шин в помещения ПНИ.	ПУЭ п. 1.7.118.	31.10.2018г
10	Защитить от коррозии заземляющие шины.	ПТЭЭП п. 2.7.7.	31.10.2018г

11	Заменить неисправные светильники аварийного (эвакуационного) освещения.	ПУЭ п.п. 6.1.21 – 6.1.29	31.10.2018г
12	В гараже вилки переносных светильников (на пониженное напряжение 36в) привести в соответствие с требованиям Правил (не должны входить в розетки с большим напряжением).	ПТЭЭП п. 2.12.6.	31.10.2018г
13	В гараже в ремонтной яме закрыть защитными плафонами светильники.	ПТЭЭП п.2.12.2.	31.10.2018г

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, согласно п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в течение пятнадцати дней с даты получения, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе представить в Ростехнадзор или Волжско-Окское управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Информацию о выполнении требований, изложенных в настоящем предписании, необходимо направить в письменной форме в Волжско-Окское управление Ростехнадзора по адресу: 603095, г.Нижний Новгород, Гребешковский откос, 7.

Основанием осуществления контроля, за исполнением настоящего предписания является истечение сроков устранения нарушений обязательных требований, указанных в предписании.

Невыполнение в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Подпись лиц (а), вынесших (его) предписание:

Старший государственный инспектор



Морозов Ю.В.

Государственный инспектор



Пастушенков А.П.

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил:

Поздняков Сергей Борисович - директор
ГБУ «Городецкий ПНИ»

Должность, ФИО



31.08.2018

Дата

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи: