

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«08» июня 2023 г., 52230061000203547183



ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
ОНД и ПР по Городецкому району Нижегородской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«30» июня 2023 г., 14 час. 00 мин. № 2306/526-52/42-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников, д. 7

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «08» июня 2023 г., № 2306/526-52/42-П/РВП, учетный номер проверки 52230061000203547183

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Тутубалин Денис Романович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Городецкому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников, д. 7

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Государственное бюджетное учреждение «Городецкий психоневрологический интернат» ИНН 5248004144, адрес регистрации юридического лица: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников, д. 7

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «19» июня 2023 года, 08 час. 00 мин.

по «30» июня 2023 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

78 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 хоз. блока (складские помещения в одноэтажной складской пристройке)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

ст. 4, 6, 54, 83, 84, 103 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.1.2 свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»

Срок устранения нарушения:

03.06.2024

2. Нарушенное обязательное требование:

Складское помещение (хозяйственный склад на 3-м этаже 1-го корпуса) категории по пожарной и взрывопожарной опасности В2 не оборудовано сертифицированной противопожарной дверью 2-го типа

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14* табл. 1., табл. 2 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»

Срок устранения нарушения:

03.06.2024

3. Нарушенное обязательное требование:

Складское помещение (склад №1 пищеблока) категории по пожарной и взрывопожарной опасности В2 не оборудовано сертифицированной противопожарной дверью 2-го типа

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14* табл. 1., табл. 2 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»

Срок устранения нарушения:

03.06.2024

4. Нарушенное обязательное требование:

Складское помещение (склад №4 пищеблока) категории по пожарной и взрывопожарной опасности В2 не оборудовано сертифицированной противопожарной дверью 2-го типа

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14* табл. 1., табл. 2 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»

Срок устранения нарушения:

03.06.2024

5. Нарушенное обязательное требование:

Складское помещение (склад комплектующих для оргтехники на 3-м этаже 1-го корпуса) категории по пожарной и взрывопожарной опасности В2 не оборудовано сертифицированной противопожарной дверью 2-го типа

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14* табл. 1., табл. 2 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»

Срок устранения нарушения:

03.06.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Городецкому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору) Тутубалин Денис Романович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 90DD062EBEBCD2A397D6C51EAD6D918CD0E
Владелец: Тутубалин Денис Романович
Действителен с 22.05.2023 по 14.08.2024

Тутубалин Денис Романович - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Городецкому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору), телефон: 8(83161)9-33-19, e-mail: s.sevastyanov@52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием)

«14» часов «00» минут «30»



(Handwritten signature)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



