

Министерство социальной политики  
Нижегородской области  
государственное бюджетное учреждение  
«Социально-реабилитационный центр для  
несовершеннолетних «Солнышко»  
Ленинского района  
города Нижнего Новгорода»

Министерство социальной политики  
Нижегородской области

603034, Нижегородская область,  
г. Нижний Новгород, ул. Дружбы, д. 29А  
тел 244-16-35, факс 250-05-38 .  
e-mail: solnishko@soc.len.nnov.ru  
07.09.2021 г. № 01-15/363

Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода» сообщает, что в период с 09 августа 2021 г. по 18 августа 2021 г. в учреждении была проведена выездная проверка отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Н. Новгороду (по Ленинскому району).

По результатам проверки были выявлены следующие нарушения требований в области пожарной безопасности:

- ширина лестничных маршей лестницы 3-го типа выполнена менее 1,2 метра;
- ширина промежуточной лестничной площадки между 25-ым и 1-ым этажами меньше ширины марша (по факту ширина марша 1,14 м., ширина площадки лестничного марша 0,99 м.);
- ширина эвакуационного выхода (выход из группы «Семья» составляет менее 1,2 м. ( по факту 0,94 м.);
- ширина эвакуационных выходов из помещений на 3-ем этаже, ведущие в общий коридор составляет менее 0,8 м.(о факту 0,7 м.);
- в лестничной клетке пита (Л1) на втором этаже допущено размещение оборудования, выступающее из плоскости стены на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадки лестницы (ящик пожарного крана).

Директор



Г.К. Малыгина

Светлана Васильевна Головнова  
250-05-41