

Государственному бюджетному учреждению  
«Социально-реабилитационный центр для  
несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского  
района города Нижнего Новгорода  
603034, Нижегородская обл., г. Нижний  
Новгород, ул. Дружбы, д. 29а

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 127**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений в области пожарной безопасности**

«20» августа 2021 года

г. Н.Новгород, ул. Премудрова, 7а

Заместитель главного государственного инспектора г. Н. Новгород по пожарному надзору подполковник внутренней службы Кодочигов Сергей Витальевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 127 от «20» августа 2021 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода, установил что:

указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; существо нарушения или невыполнения)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Н.Новгорода по пожарному надзору Кодочигова Сергея Витальевича от 03.08.2021 № 121, ст.6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре», в 14<sup>00</sup> 18 августа 2021г при проведении плановой проверки Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода осуществляющего свою деятельность по адресу: г.Н.Новгород, ул. Дружбы, д.29а были выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и нормативный правовой РФ и (или) нормативный документ по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:			
1.	Ширина лестничных маршей лестницы 3-го типа выполнена менее 1,2 метра.	ч.4 ст.4; ч.1 ст.6; ст. 53, 89 №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п.4.4.1 СП 1.13130.2020; (ранее действовало требование п. 6.29 СНИП 21-01-97*)	Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода; ответственное должностное лицо
2.	Ширина промежуточной лестничной площадки между 2-ым и 1-ым этажами меньше ширины марша (по факту ширина марша 1,14 м; ширина площадки лестничного марша 0,99 м).	ч.4 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 89 №123-ФЗ от 22.07.2008, п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п. 6.31 СНИП 21-01-97)	Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода; ответственное должностное лицо

3.	Ширина эвакуационного выхода (1-ый этаж выход из группы «Семья») составляет менее 1,2 м (по факту 0,94 м).	ч.4 ст.4; ч.1 ст. 6, ст. 89 №123-ФЗ от 02.07.2008, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*)	Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода; ответственное должностное лицо
4.	Ширина эвакуационных выходов из помещений на 3-ем этаже, ведущие в общий коридор составляет менее 0,8 м (по факту 0,7 м)	ч.4 ст.4; ч.1 ст. 6, ст. 89 №123-ФЗ от 02.07.2008, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*)	Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода; ответственное должностное лицо
5.	В лестничной клетке типа (Л1) на втором этаже допущено размещение оборудования, выступающее из плоскости стены на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадки лестницы (ящик пожарного крана)	ч.4 ст.4; ч.1 ст. 6 №123-ФЗ от 02.07.2008, п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п.6.26* СНиП 21-01-97*)	Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода; ответственное должностное лицо

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими его совершению явились: слабый контроль за соблюдением сотрудниками (работниками) установленных требований пожарной безопасности, а также слабое знание работниками организации нормативных документов в области пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 2 статья 29.13 организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо принять меры по устранению вышеперечисленных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности и в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление

В, соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность.

В соответствии 17.7 КоАП РФ за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, внесшего представление)

С.В. Кодочигов  
(расшифровка подписи)

Представление получил

\_\_\_\_\_  
дата, должность, подпись

(Г.К. Малыгина)  
ФИО

представление направлено

\_\_\_\_\_  
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)