

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«28» сентября 2021г.

учётный № проверки 52210061000200423995



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Нижегородской области**

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нижний Новгород
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, 7а тел./факс 8(831) 244-15-98
e-mail:ondpr-leninskiy@nnov.52.mchs.gov.ru

**Предписание об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 121/82**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению «Социально-реабилитационный центр
«Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Н. Новгорода по
пожарному надзору Кодочигова Сергея Витальевича № 121 от «03» августа 2021 года в период с «09»
августа 2021 г. по «18» августа 2021 г. проведена плановая выездная проверка

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора) (контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего Нов-
города Малыгина Галина Капитоновна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Ширина лестничных маршей лестницы 3-го типа выполнена	ч.4 ст.4; ч.1 ст.6; ст. 53, 89 №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п.4.4.1 СП 1.13130.2020;	01.07.2022	

	менее 1,2 метра.	(ранее действовало требование п. 6.29 СНиП 21-01-97*)		
2.	Ширина промежуточной лестничной площадки между 2-ым и 1-ым этажами меньше ширины марша (по факту ширина марша 1,14 м; ширина площадки лестничного марша 0,99 м).	ч.4 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 89 №123-ФЗ от 22.07.2008, п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п. 6.31 СНиП 21-01-97)	01.07.2022	
3.	Ширина эвакуационного выхода (1-ый этаж выход из группы «Семья») составляет менее 1,2 м (по факту 0,94 м).	ч.4 ст.4; ч.1 ст. 6, ст. 89 №123-ФЗ от 02.07.2008, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*)	01.07.2022	
4.	Ширина эвакуационных выходов из помещений на 3-ем этаже, ведущие в общий коридор составляет менее 0,8 м (по факту 0,7 м)	ч.4 ст.4; ч.1 ст. 6, ст. 89 №123-ФЗ от 02.07.2008, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*)	01.07.2022	
5.	В лестничной клетке типа (Л1) на втором этаже допущено размещение оборудования, выступающее из плоскости стены на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадки лестницы (ящик пожарного крана).	ч.4 ст.4; ч.1 ст. 6 №123-ФЗ от 02.07.2008, п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п.6.26* СНиП 21-01-97*)	01.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего Новгорода
Мальгина Галина Капитоновна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по г. Н. Новгород

мл. лейтенант внутренней службы Терехин М.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

